

CLIENTE	VIA	GARIBALDI, 34
COMUNE DI CAMPOGALLIANO	CITTA'	CAMPOGALLIANO
	PROV.	MO TEL.
Intervento effettuato presso: MUSEO DELLA BILANCIA		Data 24/05/2023
Presenza esterna	Tecnici MATTEO ZARDI	

IMPIANTO RILEVAZIONE ALLARME INCENDIO

IMPIANTO	DESCRIZIONE - MARCA - MODELLO	Q.TA'	POS.	NEG.
CENTRALINA	NOTIFIER BS5839 14 1988	1	X	
BATTERIA CENTRALINA	12V - 7Ah	2	X	
PANNELLO RIPETITORE CENTRALINA				
ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE				
BATTERIA ALIMENTATORE SUPPLEM.				
RILEVATORE DI FUMO		19	X	
RILEVATORE DI CALORE				
RILEVATORE DI FIAMMA				
RILEVATORE GAS				
ELETTROVALVOLA GAS				
BARRIERA LINEARE FUMO				
PANNELLO OTTICO/ACUSTICO		4	X	
COMBINATORE TELEFONICO				
CAMPANA DI ALLARME				
SIRENA INTERNA/ESTERNA				
SIRENA AUTOALIMENTATA				
PULSANTE ALLARME INCENDIO		5	X	
ALLARMI REMOTI				
EVACUATORE DI FUMO/CALORE				
ESTRATTORE DI FUMO				
SERRANDA TAGLIAFUOCO				

CLIENTE	VIA	PIAZZA CASTELLO
COMUNE DI CAMPOGALLIANO	CITTA'	CAMPOGALLIANO
	PROV.	MO TEL.
Intervento effettuato presso: ORATORIO SAN ROCCO		Data 24/05/2023
Presenza esterna	Tecnici MATTEO ZARDI	

IMPIANTO RILEVAZIONE ALLARME INCENDIO

IMPIANTO	DESCRIZIONE - MARCA - MODELLO	Q.TA'	POS.	NEG.
CENTRALINA		1	X	X
BATTERIA CENTRALINA				
PANNELLO RIPETITORE CENTRALINA				
ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE				
BATTERIA ALIMENTATORE SUPPLEM.				
RILEVATORE DI FUMO		1	X	
RILEVATORE DI CALORE		1	X	
RILEVATORE DI FIAMMA				
RILEVATORE GAS				
ELETTROVALVOLA GAS				
BARRIERA LINEARE FUMO				
PANNELLO OTTICO/ACUSTICO		1	X	
COMBINATORE TELEFONICO				
CAMPANA DI ALLARME				
SIRENA INTERNA/ESTERNA				
SIRENA AUTOALIMENTATA				
PULSANTE ALLARME INCENDIO		1	X	
ALLARMI REMOTI				
EVACUATORE DI FUMO/CALORE				
ESTRATTORE DI FUMO				
SERRANDA TAGLIAFUOCO				

SEMESTRE PRECEDENTE

Materiale extra necessario:

Anomalie riscontrate:

IMPIANTO TOTALMENTE DA RIFARE

SEMESTRE CORRENTE

Materiale extra necessario:

Anomalie riscontrate:

L'impianto viene lasciato in servizio?

SI' NO

Intervento effettuato da MATTEO ZARDI	Timbro e Firma del cliente
Firma del tecnico	

CLIENTE	VIA	BARCHETTA, 2
COMUNE DI CAMPOGALLIANO	CITTA'	CAMPOGALLIANO
	PROV.	MO TEL.
Intervento effettuato presso:	Data	
SCUOLA SECONDARIA BOSCO	25/05/2023	
Presenza esterna	Tecnici	
	MATTEO ZARDI	

IMPIANTO RILEVAZIONE ALLARME INCENDIO

IMPIANTO	DESCRIZIONE - MARCA - MODELLO	Q.TA'	POS.	NEG.
CENTRALINA	NOTIFIER AM-2000	1	X	
BATTERIA CENTRALINA	12V - 7Ah	2	X	
PANNELLO RIPETITORE CENTRALINA				
ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE	NOTIFIER ALI 50	1	X	
BATTERIA ALIMENTATORE SUPPLEM.	12V - 18Ah	2	X	
RILEVATORE DI FUMO		11	X	
RILEVATORE DI CALORE				
RILEVATORE DI FIAMMA				
RILEVATORE GAS		1	X	
ELETTRIVALVOLA GAS		1	X	
BARRIERA LINEARE FUMO				
PANNELLO OTTICO/ACUSTICO		7	X	
COMBINATORE TELEFONICO	URMET WEBU TCP-GPRS GSM	1	X	
CAMPANA DI ALLARME				
SIRENA INTERNA/ESTERNA				
SIRENA AUTOALIMENTATA				
PULSANTE ALLARME INCENDIO		12	X	
ALLARMI REMOTI				
EVACUATORE DI FUMO/CALORE	VASISTAS	2	X	
UPS ELETTRIVALVOLA GAS		1	X	
SERRANDA TAGLIAFUOCO				
MAGNETI PORTE		4	X	



SOPRALLUOGO

PRESA IN CARICO

INTERVENTO SEMESTRALE

INTERVENTO STRAORDINARIO

NORME UNI 11224:2019, UNI 9795:2021, UNI EN 12101, UNI 9494

SEMESTRE PRECEDENTE

Materiale extra necessario:

Anomalie riscontrate:

SEMESTRE CORRENTE

Materiale extra necessario:

Anomalie riscontrate:

L'impianto viene lasciato in servizio?

SI' NO

Intervento effettuato da MATTEO ZARDI

Firma del tecnico

Timbro e Firma del cliente

CLIENTE	VIA	RUBIERA, 1
COMUNE DI CAMPOGALLIANO	CITTA'	CAMPOGALLIANO
	PROV.	MO TEL.
Intervento effettuato presso:		Data
SCUOLA PRIMARIA MARCONI		23/05/2023
Presenza esterna	Tecnici	
	MATTEO ZARDI	

IMPIANTO RILEVAZIONE ALLARME INCENDIO

IMPIANTO	DESCRIZIONE - MARCA - MODELLO	Q.TA'	POS.	NEG.
CENTRALINA	NOTIFIER NFS 2-8	1		X
BATTERIA CENTRALINA	12V - 7Ah	2		X
PANNELLO RIPETITORE CENTRALINA				
ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE	NOTIFIER ALI 50	1	X	
BATTERIA ALIMENTATORE SUPPLEM.	12V - 18Ah	2	X	
RILEVATORE DI FUMO		6	X	X
RILEVATORE DI CALORE				
RILEVATORE DI FIAMMA				
RILEVATORE GAS				
ELETTROVALVOLA GAS				
BARRIERA LINEARE FUMO				
PANNELLO OTTICO/ACUSTICO		16	X	X
COMBINATORE TELEFONICO	URMET WEBU TCP-GPRS	1	X	X
CAMPANA DI ALLARME				
SIRENA INTERNA/ESTERNA				
SIRENA AUTOALIMENTATA				
PULSANTE ALLARME INCENDIO		16	X	X
ALLARMI REMOTI				
EVACUATORE DI FUMO/CALORE	VASISTAS CON CENTRALINA	2	X	
ESTRATTORE DI FUMO				
SERRANDA TAGLIAFUOCO				
EVAC	RCF MX 3500/2	1	X	



SOPRALLUOGO

PRESA IN CARICO

INTERVENTO SEMESTRALE

INTERVENTO STRAORDINARIO

SEMESTRE PRECEDENTE

Materiale extra necessario:

Anomalie riscontrate:

IMPIANTO DA RIFARE/TESTARE

SEMESTRE CORRENTE

Materiale extra necessario:

Anomalie riscontrate:

L'impianto viene lasciato in servizio?

SI'

NO

Intervento effettuato da

MATTEO ZARDI

Timbro e Firma del cliente

Firma del tecnico

CLIENTE	VIA	MATTEOTTI, 2
COMUNE DI CAMPOGALLIANO	CITTA'	CAMPOGALLIANO
	PROV.	MO TEL.
Intervento effettuato presso:		Data
SCUOLA MATERNA CATTANI		24/05/2023
Presenza esterna	Tecnici	
	MATTEO ZARDI	

IMPIANTO RILEVAZIONE ALLARME INCENDIO

IMPIANTO	DESCRIZIONE - MARCA - MODELLO	Q.TA'	POS.	NEG.
CENTRALINA	NOTIFIER VSN4-PLUS	1	X	
BATTERIA CENTRALINA	12V - 7Ah	2	X	
PANNELLO RIPETITORE CENTRALINA				
ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE				
BATTERIA ALIMENTATORE SUPPLEM.				
RILEVATORE DI FUMO		10	X	
RILEVATORE DI CALORE				
RILEVATORE DI FIAMMA				
RILEVATORE GAS				
ELETTROVALVOLA GAS				
BARRIERA LINEARE FUMO				
PANNELLO OTTICO/ACUSTICO		4	X	
COMBINATORE TELEFONICO	URMET WEBU TCP-GPRS GSM	1	X	
CAMPANA DI ALLARME				
SIRENA INTERNA/ESTERNA				
SIRENA AUTOALIMENTATA				
PULSANTE ALLARME INCENDIO		4	X	
ALLARMI REMOTI				
EVACUATORE DI FUMO/CALORE				
ESTRATTORE DI FUMO				
SERRANDA TAGLIAFUOCO				
MAGNETI PORTE				



SOPRALLUOGO

PRESA IN CARICO

INTERVENTO SEMESTRALE

INTERVENTO STRAORDINARIO

SEMESTRE PRECEDENTE

Materiale extra necessario:

Anomalie riscontrate:

SEMESTRE CORRENTE

Materiale extra necessario:

Anomalie riscontrate:

L'impianto viene lasciato in servizio?

SI' NO

Intervento effettuato da MATTEO ZARDI	Timbro e Firma del cliente
Firma del tecnico	

CLIENTE	VIA	VECCHI, 13
COMUNE DI CAMPOGALLIANO	CITTA'	CAMPOGALLIANO
	PROV.	MO
		TEL.
Intervento effettuato presso:		Data
SCUOLA MATERNA NERI		23/05/2023
Presenza esterna	Tecnici	
	MATTEO ZARDI	

IMPIANTO RILEVAZIONE ALLARME INCENDIO

IMPIANTO	DESCRIZIONE - MARCA - MODELLO	Q.TA'	POS.	NEG.
CENTRALINA	MIBBLE FIREWALL 8	1	X	
BATTERIA CENTRALINA	12V - 7Ah	1	X	
PANNELLO RIPETITORE CENTRALINA				
ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE				
BATTERIA ALIMENTATORE SUPPLEM.				
RILEVATORE DI FUMO				
RILEVATORE DI CALORE		1	X	
RILEVATORE DI FIAMMA				
RILEVATORE GAS		1	X	
ELETTROVALVOLA GAS		1	X	
BARRIERA LINEARE FUMO				
PANNELLO OTTICO/ACUSTICO		1	X	
COMBINATORE TELEFONICO				
CAMPANA DI ALLARME				
SIRENA INTERNA/ESTERNA				
SIRENA AUTOALIMENTATA				
PULSANTE ALLARME INCENDIO		2	X	
ALLARMI REMOTI				
EVACUATORE DI FUMO/CALORE				
ESTRATTORE DI FUMO				
SERRANDA TAGLIAFUOCO				
MAGNETI PORTE		4	X	



SEMESTRE PRECEDENTE

Materiale extra necessario:

Anomalie riscontrate:

SEMESTRE CORRENTE

Materiale extra necessario:

Anomalie riscontrate:

L'impianto viene lasciato in servizio?

SI'

NO

Intervento effettuato da

MATTEO ZARDI

Timbro e Firma del cliente

Firma del tecnico

CLIENTE	VIA	VECCHI, 13
COMUNE DI CAMPOGALLIANO	CITTA'	CAMPOGALLIANO
	PROV.	MO TEL.
Intervento effettuato presso:		Data
ASILO NIDO FLAUTO MAGICO		23/05/2023
Presenza esterna	Tecnici	
	MATTEO ZARDI	

IMPIANTO RILEVAZIONE ALLARME INCENDIO

IMPIANTO	DESCRIZIONE - MARCA - MODELLO	Q.TA'	POS.	NEG.
CENTRALINA	BOSH	1	X	
BATTERIA CENTRALINA	12V - 18Ah	2	X	
PANNELLO RIPETITORE CENTRALINA				
ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE				
BATTERIA ALIMENTATORE SUPPLEM.				
RILEVATORE DI FUMO		34	X	
RILEVATORE DI CALORE				
RILEVATORE DI FIAMMA				
RILEVATORE GAS				
ELETTRIVALVOLA GAS				
BARRIERA LINEARE FUMO				
PANNELLO OTTICO/ACUSTICO		6	X	
COMBINATORE TELEFONICO	URMET ATE GSM	1	X	
CAMPANA DI ALLARME				
SIRENA INTERNA/ESTERNA				
SIRENA AUTOALIMENTATA	ESTERNA	1	X	
PULSANTE ALLARME INCENDIO		5	X	
ALLARMI REMOTI				
EVACUATORE DI FUMO/CALORE				
ESTRATTORE DI FUMO				
SERRANDA TAGLIAFUOCO				



SOPRALLUOGO

PRESA IN CARICO

INTERVENTO SEMESTRALE

INTERVENTO STRAORDINARIO

SEMESTRE PRECEDENTE

Materiale extra necessario:

Anomalie riscontrate:

SEMESTRE CORRENTE

Materiale extra necessario:

Anomalie riscontrate:

L'impianto viene lasciato in servizio?

SI' NO

Intervento effettuato da MATTEO ZARDI	Timbro e Firma del cliente
Firma del tecnico	