



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430 – E-mail: lavori.pubblici@comune.campogalliano.mo.it

Settore III°

Servizi al territorio

Campogalliano, lì 27/08/2015

Al Responsabile del Settore III°
Servizi al Territorio
Ing. Ivano Leoni

SEDE

OGGETTO: progetto "Manutenzione straordinaria di murature in calcestruzzo armato della scuola primaria "G. Marconi" (anno 2015)".

In data 26/08/2015 ho eseguito un sopralluogo sul cantiere del progetto in oggetto indicato per verificare con la ditta Tinta3 di Rubiera (RE), aggiudicataria dell'appalto, l'andamento dei lavori.

Sul posto venivo informato di un'anomalia riscontrata durante l'eliminazione delle parti ammalorate del cemento e la messa a nudo dei ferri dell'armatura della trave a sostegno della copertura della palestra posta al primo piano.

Ho potuto quindi riscontrare di persona il deterioramento dei ferri portanti longitudinali e la rottura di alcune staffe, con probabile perdita di funzionalità statica della trave.

Essendo la tematica della materia di competenza di un ingegnere strutturista, contattavo l'ing. Carlo Guidetti degli Ingegneri Riuniti di Modena, con il quale stiamo ancora collaborando per la sistemazione della Palazzina Comunale B., per avere un parere.

L'ing. Guidetti si è reso immediatamente disponibile, intervenendo sul posto e confermando che la problematica è di livello strutturale e che bisogna eseguire dei calcoli per vedere come intervenire.

Preso atto che trattasi di intervento di somma urgenza, ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dell'art.12 del Regolamento dei lavori in economia, chiedevo all'ing. Guidetti di rendersi disponibile immediatamente per la verifica strutturale, ottenendo risposta affermativa.

Trasmetto pertanto la presente per i provvedimenti di competenza relativi alle leggi sopra citate.

Cordiali saluti



IL CAPO SERVIZIO
Lavori Pubblici e Manutenzione

Serpini geom. Giovanni

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Campogalliano.

Oggetto: R: indirizzo
Mittente: Gherpelli Claudio <claudio@tinta3edilizia.it>
Data: 21/08/2015 11.50
A: Roberto Bencivenni - Ufficio lavori pubblici <lavori.pubblici@comune.campogalliano.mo.it>

Saluti G.C.

Da: Roberto Bencivenni - Ufficio lavori pubblici
Inviato: 21/08/2015 11:17
A: Gherpelli Claudio - Tinta 3 edilizia S.r.l.; info@tinta3edilizia.it
Oggetto: indirizzo

Roberto Bencivenni
Capo Servizio Amministrazione e Appalti
Settore III° "Servizi al territorio"
tel. 059899444

WP_20150821_004.jpg



WP_20150821_005.jpg



Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Campogalliano.

WP_20150821_006.jpg



Allegati:

WP_20150821_004.jpg	561 KB
WP_20150821_005.jpg	473 KB
WP_20150821_006.jpg	357 KB